Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«2-Михайловская средняя
общеобразовательная школа»
Сорочинского городского округа
Оренбургской области
461922, Оренбургская область,
Сорочинский район, с. Михайловка
Вторая, ул. Школьная, 4,
тел. 8(35346)21328,
e-mail: 2mschool@mail.ru
01.12.2017 № 124

Начальнику отделения ОНД и ПР
по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам
Майору внутренней службы Атаманову М.А.

Отчет
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
по предписанию №127/1/1 от 25 июля 2017г.

«№п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На здание детского сада в с. Первокрасном отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленные разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ.	01.12.17г.	Выполнено
2.	Имеющиеся инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленные разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ (отсутствует следующая информация: применения открытого огня, проведения огневых и ли иных пожароопасных работ; дополнительные требования к помещениям образовательного учреждения; ответственные за оказание первой помощи пострадавшим; остановку работы систем вентиляции, выполнение других мероприятий; за осуществление общего руководства по тушению пожара и т.г.).	01.12.17г.	Выполнено
3	Руководителем объекта не обеспечено наличие на всех дверях помещений складского и производственного назначения (котельных, гаража) обозначение из категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класс в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ от 22.07.08г. №123	01.08.17г.	Выполнено

	соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ от 22.07.08г. №123		
4	На порошковые огнетушители, расположенные в зданиях не заведены эксплуатационные паспорта.	01.12.17г	Выполнено
5	Не осуществляется, с периодичностью не менее 1 раз в квартал, осмотр и проверка порошковых огнетушителей, расположенных в зданиях.	01.12.17г	Выполнено
6	Руководителем не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ) в здании 2-Михайловского детского сада и здании 2-Михайловской школы с оформлением соответствующих актов проверки.	01.12.17г	Выполнено
7	В здании школы (объекте с массовым пребыванием людей) руководитель организации обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек	01.12.17г	Выполнено
8	По направлению движения к пожарным гидрантам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения , на фасаде здания учреждения отсутствуют указатели с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их расположения (с.Михайловка Вторая ул.Школьная,10)	01.12.17г	Выполнено
9	По направлению движения к пожарным гидрантам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания учреждения отсутствуют указатели с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их расположения (с. Первокрасное, ул.Садовая, 24)	01.08.17г	Выполнено
10	По направлению движения к пожарным гидрантам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания учреждения отсутствуют указатели с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их расположения(с. Первокрасное, ул.Советская,33)	01.12.17г	Выполнено

Директор: С.П. Развозжаев