

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,
Тощкому и Красногвардейскому районам
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1 эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Предписание № 144/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «2-Михайловская средняя
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Сорочинска и Сорочинского района
по пожарному надзору № 144 от 23 сентября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 11 октября по 26 октября 2016г. проведена проверка начальником отделения ОНД и ПР по Сорочинскому
городскому округу, Тощкому и Красногвардейскому районам майором внутренней службы Атамановым
М.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,
территории, зданий и помещений по адресам: Оренбургская область, Сорочинский район, с.Михайловка
Вторая, ул.Школьная, 4; с.Михайловка Вторая, ул.Школьная, 10; с.Первокрасное, ул.Садовая, 24;
с.Первокрасное, ул.Советская, 33

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБУО «2-Михайловская СОШ» Развозжаевым Сергеем Петровичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На здание детского сада в с.Первокрасном отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленные разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ.	п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	
2.	Имеющиеся инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленные разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ (отсутствует следующая информация: отсутствует следующая информация: применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ; дополнительные требования к помещениям образовательного учреждения; ответственные за оказание первой помощи пострадавшим; остановку работы систем вентиляции, выполнение других мероприятий; за осуществление общего руководства по тушению пожара и т.г.).	п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	
3.	Не проводится противопожарный инструктаж с должностными лицами детских садов и	п.3 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390);	01.08.17г.	

	Первокресненской школы (отсутствует журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего).	п.10. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		
4.	Руководителем объекта не обеспечено наличие на всех дверях помещений складского и производственного назначения (котельных, гаража) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.08 г. N 123.	п.20 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	
5.	В связи со сменой собственника детских садов в течение одного года со дня изменения сведений, не разработаны вновь декларации пожарной безопасности.	ч.6 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.08.17г.	
6.	На порошковые огнетушители, расположенные в зданиях детских садов и Первокресненской школы, не заведены эксплуатационные паспорта.	п. 478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.п.4.3.5, 3.4.6 СП 9.13130.2009	01.08.17г.	
7.	Не осуществляется, с периодичностью не менее 1 раз в квартал, осмотр и проверка порошковых огнетушителей, расположенных в зданиях детских садов и Первокресненской школы.	п. 478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.п.4.3.5, 3.4.6 СП 9.13130.2009	01.08.17г.	
8.	Руководителем не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ) в здании 2-Михайловского детского сада и здании 2-Михайловской школы с оформлением соответствующих актов проверки.	п. 61 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.08.17г.	
Здание школы 1985 года постройки по адресу: Сорочинский район, с.Михайловка Вторая, ул.Школьная, 4				
9.	В здании школы (объекте с массовым пребыванием людей) руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.08.17г.	
Здание детского сада 1982 года постройки по адресу: Сорочинский район, с.Михайловка Вторая, ул.Школьная, 10				
10.	По направлению движения к пожарным гидрантам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания учреждения отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.08.17г.	
Здание школы 1970 года постройки по адресу: Сорочинский район, с.Первокресное, ул.Садовая, 24				
11.	По направлению движения к пожарным гидрантам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания учреждения отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.08.17г.	
Здание детского сада 1969 года постройки по адресу: Сорочинский район, с.Первокресное, ул.Советская, 33				
12.	По направлению движения к пожарным гидрантам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, на фасаде здания учреждения отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.08.17г.	

13.	В помещениях здания пожарные огнетушители размещены на высоте более 1,5 м от пола до его верха (фактически 1,98м).	п. 480 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.4.2.7 СП 9.13130.2009	01.08.17г.	
14.	Для гладильни используется помещение, где предусмотрена не противопожарная (деревянная) дверь с пределом огнестойкости менее EI 30 (30 минут).	п.3.3. СНИП II-A.5-62; п.п.5.14*, 7.20. СНИП 21-01-97*; п.1.82 СНИП 2.08.02-89*; п.6.27 СНИП 31-06-2009	01.08.17г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу,
Топскому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Оренбургской области Атаманов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

“ 26 ” октября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

МБОУ «2-Михайловская СОШ»

(должность)

Развозжаев С.П.

(фамилия, инициалы)

“ ” 20 г.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999